

分析・試験結果報告書

2019年7月3日

御中

試験受付日 : 2019年6月25日

受付番号 : T-190523-2

ご依頼のありました分析・試験結果を以下にご報告申し上げます。

1. 分析内容

冷却水の分析

2. 試料詳細

顧客名 :

試料名 : 清水

採取日 : -

3. 試験結果

分析項目	単位	試験結果	分析方法
pH	-	8.5(25°C)	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法
電気伝導率	$\mu\text{S}/\text{cm}$	176.3(25°C)	JIS K 0102 13.
全硬度	mgCaCO_3/l	37	JIS K 0101 15.1 ICP発光分光分析法
蒸発残留物	mg/l	110	JIS K 0102 14.2 全蒸発残留物

以上